

Klimatyzacja

W pomieszczeniach serwerów zaprojektowano klimatyzację typu multi-split w układzie:

Zespół 1

- Serwerownia 1 – wewnętrzna jednostka o mocy chłodniczej 4,0 kW, np. **Fujitsu ASYG14LUCA**
- Serwerownia 2 – wewnętrzna jednostka o mocy chłodniczej 4,0 kW, np. **Fujitsu ASYG14LUCA**
- Jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej do 18 kW, np. **Fujitsu AOYG30LAT4**

W każdym z pomieszczeń serwerowni zostanie zamontowany klimatyzator z pilotem bezprzewodowym. Klimatyzatory typu split wyposażać w pompowe odprowadzenie skroplin do pionu kanalizacji sanitarnej.

Jednostki zewnętrzne usytuować na balkonie wskazanym na rysunku. Przewody wody chłodzącej należy zaizolować otulinami z pianki PE o grubości 50 mm.