



BURMISTRZ MIASTA REDY

84-240 Reda, ul. Gdańska 33

tel. 58 678-80-23, fax: 58 678-31-24 e-mail: burmistrz@reda.pl
tel. 58 738-60-71, fax: 58 678-80-43 e-mail: inwestycje7@reda.pl

Reda, 07.07.2021r.

IN.7021.0.33.2021.AS

Violetta Mackiewicz-Sasiak
Radna Rady Miejskiej w Redzie

dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 23.06.2021

W odpowiedzi informujemy, że wszelkie zalecenia wynikające zarówno z przeglądu obiektu mostowego na ul. Rzecznej 5-letniego jak i przeglądu rocznego zostały wypełnione, tj. zmiana organizacji ruchu poprzez zastosowanie ograniczenia tonażu do 3,5t, zastosowania skrajni wysokościowej, monitoringu oraz specjalnego nadzoru mostu.

Jak wynika z protokołu z dnia 06.07.2021r., obiekt nadaje się do bezpiecznego użytkowania pod specjalnym nadzorem i wprowadzeniu zabezpieczeń. W dniu 07.07.2021r. przeprowadzone zostały doraźne czynności kontrolne przez Powiatowy Nadzór Budowlany i zgodnie z protokołem pokontrolnym zostanie zlecona ekspertyza obiektu odnosząca się do konstrukcji obiektu i zawierająca zalecenia do realizacji.

Na chwilę obecną most może być użytkowany zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sporządził/ zatwierdził:

AS/ MK 07.07.2021

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Marek Kupicki
Kierownik Referatu Inwestycji
i Inżynierii Miejskiej

Rada Miejska

wpłynęło dnia 4.07.2021
[signature]