



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia;
telefony: centrala (058) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; sekretariat (058) 621 91 62, fax (058) 620 32 21;
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001; NIP 586-010-44-34; REGON 190363879; KRS 0000126973;
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
wysokość kapitału zakładowego: 218.382.600 zł; e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl; www.pewik.gdynia.pl



Burmistrz Miasta Redy
ul. PUCKA 9
84-240 REDA

FM

Pismo z dnia:
13.04.2015

Znak:
OR.1710.1.2015

Nasz znak:
EW-410-011256/15

Data:
27.04.2015

Sprawa: oznakowanie hydrantów zewnętrznych przy budynku urzędu miasta

Odpowiadając na pismo nr OR.1710.1.2015 z dnia 13.04.2015, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wyjaśnia, że hydranty zainstalowane na sieci wodociągowej rozdzielczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są znakowane tablicami orientacyjnymi do oznaczania uzbrojenia wodociągowego zgodnymi z PN-86/B-09700.

Wykonane przez służby Spółki czynności kontrolne w zakresie określenia aktualnego stanu i oznakowania posiadanych urządzeń wodociągowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 wykazały, że hydranty są sprawne i są oznakowane zgodnie z wymaganiami PN.

Norma na którą powołali się przedstawiciele PSP z Wejherowa w protokole z przeprowadzonych czynności kontrolnych, dotyczy realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie ppoż. W myśl tych przepisów, obowiązek realizacji zadań z zakresu ochrony ppoż. spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku budynku, obiektu lub terenu, które dotknięte są zagrożeniem pożarowym.

Natomiast PEWIK GDYNIA prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U.72, poz. 747 z późn. zm.] z której absolutnie nie wynika, aby zadaniem przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego było utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Ochrona przeciwpożarowa nie mieści się bowiem w zakresie przedmiotowym ustawy zaopatrzeniowej.

Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie wyjaśniamy, że nie mamy możliwości wykonania oznakowania hydrantów w sposób inny niż wynikający z przepisów dotyczących utrzymania systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie
ul. 3 Maja 2
84-200 Wejherowo
2. EW a/a.

KD

PROKURANT
DIREKTOR DZIAŁU EKSPLOATACJI
mgr inż. M. K.