

**Przebudowa ul. Obwodowej : budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy
ul. Obwodowej od kanału Łyskiego do ul. Łąkowej w Redzie – Etap I
Postępowanie 7.ZF.PN.RB.2016**

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. 58 678-80-23, fax 58 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 02.08.2016 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania **7.ZF.PN.RB.2016**.

Pytanie 1

„Proszę o wyjaśnienie:

Brak specyfikacji technicznej na płytkę chodnikową 30x30 antypoślizgową z wypustkami żółtą. Proszę o dołączenie.

Pytanie 2:

Wiodący producenci materiałów betonowych mają w swojej ofercie płytki tzw. integracyjne z wypustkami żółte w rozmiarze 35x35x5 lub 40x40x5. Płytki integracyjne w rozmiarze 30x30x8 z klasą odporności na poślizgnięcie R-12 (profilobeton) występują u producenta lecz koszt takiej płytki netto wynosi 39 zł/szt. czyli 433,3 zł/m². Proszę o potwierdzenie, że takie płytki Zamawiający zamierza zastosować?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź 1

Zamawiający dołącza Specyfikację techniczną na płytkę chodnikową 30x30 antypoślizgową z wypustkami żółtą.

Odpowiedź 2

Zamawiający zatwierdza zamianę płytki wskaźnikowej o wymiarach 30x30x8 na płytkę wskaźnikową o wymiarach 35x35x5 cm. W związku z tym, iż ww. płytka wskaźnikowa jest o 5 cm szersza od zaproponowanej w dokumentacji należy dla wyrównania bilansu szerokości, zmniejszyć szerokość chodnika do wymiaru 1,95 m.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński