

**Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą
wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu.**

Postępowanie nr 4.ZF.PN.RB.2017

GMINA MIASTO REDA

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 15.03.2017 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania Postępowanie nr 11.ZF.PN.RB.2016

Pytanie 1. Proszę o podanie terminu płatności faktur częściowych i końcowej.

Odpowiedź 1.

Płatność faktur częściowych i końcowej – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie cesji bankowej?

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie cesji bankowej.

Pytanie 3. Proszę o podanie parametrów kratki trawnikowej (z jakiego materiału i jaka wysokość)

Odpowiedź 3.

Kratka trawnikowa przeznaczona dla ruchu kołowego samochodów osobowych z tworzywa sztucznego o strukturze komorowej. Materiał: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu. Wysokość 40 mm.

Pytanie 4. Opis do projektu zagospodarowania terenu pkt. 4 - nawierzchnia trawiasta (do uzupełnienia) 2239,00 m². Proszę o potwierdzenie, iż ten zakres podlega wycenie.

Odpowiedź 4.

Tak podlega wycenie w zakresie: uzupełnienie trawnika po zewnętrznym obwodzie bieżni okólnej do istniejącego ogrodzenia, przy ciągu pieszo – jezdny oraz wewnątrz bieżni okólnej (fragment przeznaczony na zbiórki). Istniejąca trawa ulegnie zniszczeniu w trakcie wykonywania podbudowy, nawierzchni dla bieżni oraz układania kostki betonowej i trawnikowej.

Pytanie 5. Proszę o podanie przekroju nawierzchni trawiastej do uzupełnienia (m.in. gr. ziemi) trawa z rolki czy siana?

Odpowiedź 5.

Teren oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń, wyrównać i splantować. Ziemię urodzajną wymieszać z kompostem i nawozami, uwałować – grubość ziemi min 10 cm. Trawa siana.

Pytanie 6. Proszę o podanie parametrów ogrodzenia - średnica drutu, wysokość, kolor i łączna długość

Odpowiedź 6.

Ogrodzenie panelowe w ilość 51 szt o wymiarach 1800 mm x 1500 mm, średnica drutu 5 mm, słupki o wymiarach 60 mm x 40 mm, kolor zielony.

**Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą
wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu.
Postępowanie nr 4.ZF.PN.RB.2017**

Pytanie 7. Proszę o podanie wysokości roślin (krzewy zimozielone) i zieleni średniowysoka

Odpowiedź 7.

Krzewy zimozielone o wysokości 0,5-1,5m, zieleni średniowysoka – wys. 2,0-4,0m.

Pytanie 8. Proszę o podanie parametrów odwodnienia liniowego

Odpowiedź 8.

Odwodnienie liniowe systemowe wg wytycznych producenta. Korytka do boisk sportowych o wymiarach: wysokość 155, szerokość 162.

Projekt budowy bieżni o nawierzchni poliuretanowej - str 9 - detale rysunek A-1 – detal „a”

Pytanie 9. Proszę o wyjaśnienie poz. 99-101 w przedmiarze nawierzchnia z krusztetu - czego dotyczy i jakiej frakcji. Brak informacji w opisie/projekcie i rysunkach

Odpowiedź 9.

Poz. 99 w przedmiarze dotyczy 329,00 m² ciągu pieszo-jezdnego, 269,40 m² dotyczy parkingu, frakcja krusztetu 0-60 mm.

Poz. 100 w przedmiarze dotyczy 329,00 m² ciągu pieszo-jezdnego, frakcja 0-60 mm.

Poz. 101 w przedmiarze dotyczy 269,40 m² parkingu, frakcja 0-60.

Pytanie 10. Proszę o potwierdzenie, że w celu możliwości weryfikacji oferowanej przez wykonawców nawierzchni poliuretanowej oferent jest zobowiązany do załączenia do oferty przetargowej dokumentów nawierzchni potwierdzających jej jakość wymienionych w projekcie budowy bieżni tj.:

- aktualny certyfikat IAAF(product Certificate) dla oferowanej nawierzchni, zgodny z grubością określona w projekcie
- aktualny atest higieniczny PZH lub instytucji równoważnej z krajów UE
- wyniki badań potwierdzić na zgodność oferowanego produktu z poską normą PN: EN 14 877 poprzez odwołanie się do jej zaktualizowanej wersji PN: EN 14 877-2014-02; w zakresie pozostałych niewyszczególnionych powyżej parametrów
- wymagana jest autoryzacja producenta nawierzchni, wystawionej dla wykonawcy (oferenta), dotyczącej przedmiotowej inwestycji , wraz z potwierdzeniem gwarancji (w oryginale) oraz próbki oferowanej nawierzchni, z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu
- dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie (uszczegółowiono w opisie w uwagach)
- kompletne raporty z badań potwierdzające wymagane parametry oraz rodzaj zastosowanych komponentów, wydane przez niezależne akredytowane laboratoria
- dwa certyfikaty IAAF Class 1 wydane dla obiektów wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego

**Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą
wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu.
Postępowanie nr 4.ZF.PN.RB.2017**

Odpowiedź 10.

Zamawiający, na podstawie art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, wymaga aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłożył dla oferowanej nawierzchni dokumenty potwierdzające jej jakość, wymienione niżej tj.:

- aktualny certyfikat IAAF (produkt Certificate) dla oferowanej nawierzchni, zgodny z grubością określoną w projekcie;
- aktualny atest higieniczny PZH lub instytucji równoważnej z krajów UE;
- wyniki badań potwierdzić na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN: EN 14 877 poprzez odwołanie się do jej zaktualizowanej wersji PN: EN 14 877-2014-02; w zakresie pozostałych niewyszczególnionych powyżej parametrów
- wymagana jest autoryzacja producenta nawierzchni, wystawionej dla wykonawcy (oferenta), dotyczącej przedmiotowej inwestycji, wraz z potwierdzeniem gwarancji (w oryginale) oraz próbki oferowanej nawierzchni, z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;
- kompletne raporty z badań potwierdzające wymagane parametry oraz rodzaj zastosowanych, komponentów, wydane przez niezależne akredytowane laboratoria,
- dwa certyfikaty IAAF Class 1 wydane dla obiektów wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego.

Pytanie 11. W związku z faktem, iż w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi budowa boiska piłkarskiego prosimy o modyfikację wymagań w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia na: „co najmniej jeden pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny (bieżnia o obwodzie 400m, z minimum liczbą 4/6 torów na okrężnej i na prostej, skocznie i rzutnie), na którym zainstalowano nawierzchnię poliuretanową, a obiekt uzyskał certyfikat IAAF lub świadectwo PZLA”

Odpowiedź 11.

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w rozdziale 5, pkt. 5.1.3

z dotychczasowej treści:

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jeden pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny (bieżnia o obwodzie 400m, z minimum liczbą 4-6 torów na okrężnej i na prostej, skocznie i rzutnie, z płytą boiska z trawy naturalnej), na którym zainstalowano oferowaną nawierzchnię poliuretanową, jakie uzyskały certyfikat IAAF lub świadectwo PZLA;

na nową treść:

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie bądź przebudowie bieżni okrężnej o obwodzie 400 m, z minimalną liczbą 4 torów na okrężnej i 6 torów na prostej, wraz ze skoczniami (tj. skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż), a także rzutniami (tj. rzutni do pchnięcia kulą i oszczepem), rów z wodą na

**Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą
wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu.
Postępowanie nr 4.ZF.PN.RB.2017**

którym zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni, która uzyskała certyfikat IAAF lub Świadectwo PZLA.

Pytanie 12. Proszę o podanie sposobu mocowania płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm do włazów studni.

Odpowiedź 12.

Zabezpieczenie pokryw zgodnie z załączonym przedmiarem pozycja 1.3 ROBOTY IZOLACYJNE lp.19.

Pytanie 13. Proszę o podanie wymiarów (wysokość, szerokość) zaprojektowanych szczelinowych korytek odwodnienia liniowego.

Odpowiedź 13.

Korytka do boisk sportowych o wymiarach: wysokość 155, szerokość 162.

Projekt budowy bieżni o nawierzchni poliuretanowej - str 9 - detale rysunek A-1 – detal „a”

Pytanie 14. Ze względu na duże rozbieżności cenowe proszę o informację czy obrzeża zamontowane podczas ww. Inwestycji mają być syntetyczne, betonowe z nakładką syntetyczną czy betonowe i pokryte nawierzchnią poliuretanową.

Odpowiedź 14.

Wszystkie obrzeża i elementy betonowe znajdujące się w 1- metrowej strefie bezpieczeństwa (np. bieżnia, rzut oszczepem) muszą być pokryte nawierzchnią łagodzącą skutki upadku na taki element, pokryte nawierzchnią syntetyczną.

Pytanie 15. Proszę o podanie parametrów trawy trawnikowej (wysokość, wielkość oczka, materiał).

Odpowiedź 15.

Kratka trawnikowa przeznaczona dla ruchu kołowego samochodów osobowych z tworzywa sztucznego o strukturze komorowej. Materiał: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu. Wielkość oczka 70 mm x 70 mm. Wysokość 40 mm.

Pytanie 16.

Zamawiający szczegółowo określił minimalne parametry nawierzchni oraz dokumenty jakie oferowana nawierzchnia ma posiadać (**załącznik_nr_2_str_8 - opis architektoniczny**).

Zwracamy uwagę, iż Polski Związek Lekkiej Atletyki (dalej PZLA) w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie oraz wytyczne Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (dalej IAAF) wprowadził normy i parametry jakim winny odpowiadać bieżnie lekkoatletyczne. W najnowszych wytycznych PZLA : **„NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE – WYMAGANIA TECHNICZNE Podstawowe wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd PZLA w dniu 23.09.2016 r.”** wskazano:

Mając na uwadze właściwości nawierzchni syntetycznych i, wyrażane przez zawodników, trenerów i Dział Szkolenia PZLA, opinie na temat przydatności określonych rodzajów nawierzchni do treningu i uzyskiwania wyników w czasie zawodów lekkoatletycznych oraz rodzaje nawierzchni, na jakich przeprowadzane są mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata,

**Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą
wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu.
Postępowanie nr 4.ZF.PN.RB.2017**

zawody lekkoatletyczne w ramach igrzysk olimpijskich, większości mityngów międzynarodowych rozgrywanych w ramach Diamentowej Ligi i cyklu mityngów IAAF tzw. Permit Meetings, Zarząd PZLA na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2011 r. podjął decyzję o przyznawaniu organizacji zawodów rangi mistrzostw Polski (zarówno o pełnym jak i o ograniczonym programie konkurencji oraz mistrzostw Polski w wybranych konkurencjach) gospodarzom stadionów, na których zainstalowano, na bieżni i rozbiegach skoczni oraz na rozbiegach do rzutu oszczepem, następujące rodzaje nawierzchni syntetycznych:

a) prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe lub,

b) nawierzchnie poliuretanowe, z pełnego poliuretanu (Full PUR)¹

¹ wykonywane zgodnie z technologią, zaakceptowaną w certyfikacie IAAF (Product Certificate) i karcie technicznej produktu

I dalej w tym samym dokumencie:

W poniższej tabeli przedstawione jest zestawienie zakresów wartości podstawowych parametrów nawierzchni, wymaganych przez IAAF. Przy uzgadnianiu projektów Komisja Obiektów i Urzędzeń PZLA akceptuje jedynie zaprojektowane parametry nawierzchni mieszczące się w tych zakresach.

TABELA ZAKRESÓW WARTOŚCI PARAMETRÓW NAWIERZCHNI

Parametr	Wartość
Grubość – podstawowa (pogrubienie zgodnie z wymaganiami przepis w IAAF)	13 mm (20/25 mm)* dopuszczalne odstępstwo w granicach do 10% grubości podstawowej nie może przekroczyć 10% całkowitej powierzchni
Wytrzymałość na rozciąganie TR	≥ 0,5 MPa
- nawierzchnie nieporowate	≥ 0,4 MPa
- nawierzchnie porowate	
Zdolność amortyzowania siły (redukcja siły)	35 – 50%
Odkształcenie pionowe nawierzchni	0,6 – 2,5 mm
Wydłużenie podczas zerwania Eb	≥ 40%
Tarcie (odporność na poślizg) – warunki suche i mokre (średnia wartość wskazań wahadła w przedziale)	55 – 110 - dla nawierzchni mokrych 80 – 110 - dla nawierzchni suchych (pojedyncze badanie nie może różnić się od średniej o więcej niż o 5 jednostek)
Nierówności (niedopuszczalne wypukłości lub wgłębienia)	różnice poziomu mierzone łata nie mogą przekraczać łata 4 m ≤ 6 mm

**Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą
wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu.
Postępowanie nr 4.ZF.PN.RB.2017**

	<i>łata 1 m ≤ 3 mm</i>
<i>Niedoskonałości (purchle, pęcherzyki, pęknięcia, szczeliny, rozwarstwienia)</i>	<i>niedopuszczalne</i>
<i>Odwodnienie (odprowadzenie wody)</i>	<i>w przeciągu 20 minut po opadach nie może pozostać woda na głębokości większej od wysokości faktury</i>

Wpisanie do projektu parametrów i opisu konkretnej nawierzchni w znaczący sposób ogranicza konkurencję i stoi w sprzeczności do założeń PZLA. Nie ma też żadnych racjonalnych przesłanek do zawyżania parametrów regulowanych przez IAAF i PZLA.

Biorąc pod uwagę rangę obiektu oraz fakt, że Zamawiający zamierza dostosować obiekt do obowiązujących przepisów IAAF i PZLA, wnosimy o dostosowanie wymagań do wytycznych PZLA w powyższym zakresie, tj.:

- 1) **Wykreślenie minimalnych parametrów podanych przez Zamawiającego w dokumencie załącznik_nr_2_str_8_- opis architektoniczny,**
- 2) **Dopuszczenie nawierzchni typu FULL PUR posiadających badanie niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF potwierdzających spełnienie min. parametrów wymaganych przez IAAF/PZLA,**
- 3) **Dopuszczenie nawierzchni typu FULL PUR renomowanego producenta, która posiada certyfikat IAAF i została zainstalowana na stadionie, który otrzymał certyfikat IAAF 1 Class, a także spełnia wymagania opisane w wytycznych PZLA.**

W związku z tym, iż Zamawiający powołuje się na wymogi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki a zaprojektowany stadion ma przejść procedurę certyfikacji PZLA, oczywistym wydaje się dopuszczenie nawierzchni dopuszczonych przez PZLA do montowania na stadionach lekkoatletycznych, czyli nawierzchnie z grupy prefabrykowanych nawierzchni kauczukowych i/lub nawierzchnie poliuretanowe z pełnego poliuretanu (Full PUR), których jakość została potwierdzona po zainstalowaniu na obiektach, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1. W ten sposób Zamawiający uzyska pełną konkurencję, gdyż w przypadku pełnego poliuretanu (w odróżnieniu od prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej) jest ok. 10 producentów których produkty uzyskały certyfikat IAAF Class 1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być prowadzone tak, aby nie prowadziło do wyłączenia choćby jednego wykonawcy bez uzasadnionej przyczyny z możliwości złożenia oferty, stwarzając korzystniejszą sytuację pozostałym wykonawcom. Nawierzchni sportowej nie wolno opisywać za pomocą parametrów, które ograniczają konkurencję (Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 15.12.2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0-2926/06). Należy jednak podkreślić, że naruszeniem przepisów PZP jest opisywanie przedmiotu zamówienia, w sposób nadmiernie rygorystyczny, nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego, a przez to bezpodstawnie ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Zamawiający stawia wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione jego potrzebami, to takie działania Zamawiającego stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji. **Opisane zachowanie Zamawiającego stanowi istotne naruszenie wskazanych przepisów PZP, które istotnie wpływa na wynik postępowania, ograniczając w sposób nieuzasadniony potencjalny krąg wykonawców.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być prowadzone tak, aby nie prowadziło do wyłączenia choćby jednego wykonawcy bez uzasadnionej przyczyny z możliwości złożenia oferty, stwarzając korzystniejszą sytuację pozostałym wykonawcom. Nawierzchni sportowej

**Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą
wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu.
Postępowanie nr 4.ZF.PN.RB.2017**

nie wolno opisywać za pomocą parametrów, które ograniczają konkurencję (Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 15.12.2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0-2926/06). Należy jednak podkreślić, że naruszeniem przepisów PZP jest opisywanie przedmiotu zamówienia, w sposób nadmiernie rygorystyczny, nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego, a przez to bezpodstawnie ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Zamawiający stawia wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione jego potrzebami, to takie działania Zamawiającego stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź 16.

- 1) Zamawiający oczekuje nawierzchni spełniających minimalne parametry wskazane w załączniku nr 2 str. 8 – opis architektoniczny.
- 2) Zamawiający dopuszcza nawierzchnie posiadającą badanie niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF.
- 3) Zamawiający podtrzymuje wymagania postawione dla nawierzchni w tym zakresie, wskazane w załączniku nr 2 str. 8 – opis architektoniczny.

Pytanie 17.

Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni sportowej już na etapie składania ofert jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą dokumentów na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o ujednolicenie zapisów i modyfikację siwz w zakresie dokumentów jakie należy załączyć do oferty na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego, zgodnie z opisem arch. [załącznik_nr_2_str_8_-_opis_architektoniczny], tj. :

- 1) aktualny certyfikat IAAF (produkt Certificate) dla oferowanej nawierzchni, zgodny z grubością określoną w projekcie;
- 2) aktualny atest higieniczny PZH lub instytucji równoważnej z krajów UE;
- 3) wyniki badań potwierdzić na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN: EN 14 877 poprzez odwołanie się do jej zaktualizowanej wersji PN: EN 14 877-2014-02; w zakresie pozostałych niewyszczególnionych powyżej parametrów
- 4) wymagana jest autoryzacja producenta nawierzchni, wystawionej dla wykonawcy (oferenta), dotyczącej przedmiotowej inwestycji, wraz z potwierdzeniem gwarancji (w oryginale) oraz próbki oferowanej nawierzchni, z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;
- 5) kompletne raporty z badań potwierdzające wymagane parametry oraz rodzaj Zastosowanych komponentów, wydane przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 6) dwa certyfikaty IAAF Class 1 wydane dla obiektów wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego.

W przypadku braku zgody na powyższe w celu uniknięcia nieporozumień i problemów na etapie realizacji zadania powyższe dokumenty powinny być przedstawione Zamawiającemu do weryfikacji najpóźniej przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź 17.

Tak jak w odpowiedzi na pytanie 10.

Pytanie 18.

**Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą
wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu.
Postępowanie nr 4.ZF.PN.RB.2017**

W zakresie warunków udziału w postępowaniu wnosimy o dopuszczenie zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na *wykonaniu minimum jednego zadania polegającego na budowie/przebudowie pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej z oferowaną nawierzchnią poliuretanową na obiekcie, który uzyskał świadectwo PZLA lub certyfikat IAAF1 Class oraz minimum jednego zadania polegającego na budowie pełnowymiarowego boiska z trawy naturalnej (min. 6800 m²). Z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuszcza wykonanie 1 zamówienia obejmującego 2 wymagane roboty, lub wykonanie ww. robót w dwóch odrębnych zamówieniach.*

W związku z tym, że na rynku są firmy specjalizujące się w wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych oraz firmy specjalizujące się w układaniu traw naturalnych, które zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgoda na powyższe spowoduje znaczne zwiększenie konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź 18.

Tak jak w odpowiedzi na pytanie 11.

Pytanie 19

W przedmiotowym postępowaniu występują rozbieżności w dokumentacji technicznej. W opisie projektu budowlanego nawierzchnia poliuretanowa bieżni opisana została jako nawierzchnia z pełnego poliuretanu natomiast w SST – 05. opis nawierzchni obejmuje nawierzchnię poliuretanową typu „natrysk”. Proszę o informację, który system nawierzchni należy przyjąć do wyceny? Proszę również o informację, czy w celu potwierdzenia posiadanych przez nawierzchnię poliuretanową parametrów Zamawiający wymaga złożenia **wraz z ofertą** dokumentów wymienionych w dokumentacji technicznej? Ponadto w przedmiarze dotyczącym dostawy sprzętu widnieje zapis „UWAGA: do oferty należy dołączyć certyfikaty, karty produktów oraz wszelką dokumentację produktów w języku polskim”, proszę o informację, czy ww. dokumenty należy złożyć wraz z ofertą?

Odpowiedź 19.

Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię z pełnego poliuretanu

Czas złożenia dokumentów dotyczących nawierzchni: jak w odpowiedzi na pytanie 10.

Pytanie 20

Czy zamawiający dopuści zamianę dwuwarstwowej podbudowy asfaltobetonowej o łącznej gr. 7cm na podbudowę betonową z betonu B25 zbrojonego włóknami polipropylenowymi o gr. 10 cm?

Odpowiedź 20.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany kruszywa.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści zamianę kruszywa łamanego o frakcji 4-31,5mm na kruszywo łamane o frakcji 0-31,5mm oraz czy w przypadku zgody Zamawiającego na zamianę kruszyw konieczne jest wykonanie warstwy kruszywa o frakcji 0-4mm?

**Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą
wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu.
Postępowanie nr 4.ZF.PN.RB.2017**

Odpowiedź 21

Zamawiający nie dopuszcza zamiany kruszywa.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści zamianę włączów kanałowych typu D400 na włązy kanałowe typu B125.

Odpowiedź 22

Zamawiający nie dopuszcza zamiany włączów.

Pytanie 23

W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisami, rysunkami oraz przedmiarami proszę o określenie jakie obrzeża (chodzi o materiał i wymiar) mają zostać zastosowane przy: bieżni, skoczni do skoku w dal oraz stanowiska do pchnięcia kulą.

Odpowiedź 23

Wszystkie obrzeża przy bieżni, skoczni do skoku w dal oraz stanowiska do pchnięcia kulą wykonać zgodnie z projektem. Projekt budowy bieżni o nawierzchni poliuretanowej - str 9 - detale rysunek A-1 i rysunek A-3.

Pytanie 24

Proszę o określenie parametrów skrzynek rozdzielczych oraz wskazanie gdzie mają być podłączone

Odpowiedź 24

Parametry skrzynek rozdzielczych - Projekt budowy bieżni o nawierzchni poliuretanowej – str 8 – pkt 4.2

Pytanie 25

Proszę o uszczegółowienie z jakich paneli ma zostać wykonane ogrodzenie na łukach bieżni.

Odpowiedź 25

Na łukach bieżni wykonać ogrodzenie z paneli prostych.

26. Dodatkowe zmiany

Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 9 Wykaz sprzętu przedmiar LA

Z:

„do oferty należy dołączyć certyfikaty, karty produktów oraz wszelką dokumentację produktów w języku polskim”

na:

„certyfikaty, karty produktów oraz wszelką dokumentację produktów w języku polskim dostarczyć przy dostawie sprzętu”.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza