

Bieżąca konserwacja dróg polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej.

Część 1: droga powiatowa nr 1400G – ul. Gniewowska

Część 2: drogi gminne

Postępowanie 14.ZF.PN.RB.2017

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdanska 33, 84-240 Reda
tel. 58 678-80-23, fax 58 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 09.08.2017 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNYCH

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania Postępowanie nr 14.ZF.PN.RB.2017


Pytanie Wykonawcy:

Dot. części 1: droga powiatowa nr 1400G – ul. Gniewowska

Prosimy o wyjaśnienie jaką ilość przewiduję się do wykonania warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W o średniej grubości 3 cm, w opisie jest 81,6 tony oraz skropienie na powierzchni 5 550,20 m², z takiej powierzchni przy średniej grubości 3 cm wychodzi ok. 408 ton. Jest to znacząca ilość, dlatego prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

W niniejszym zamówieniu, w części pierwszej, założono wyrównanie powierzchni warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego AC11W tylko na 20% powierzchni tj. 5.550,20 m², co stanowi 81,6 ton.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza