

**Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul. Podgórnej w Redzie.
Postępowanie 15.ZF.PN.RB.2017**

Reda, 18.08.2017 r.

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. 58 678-80-23, fax 58 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania Postępowanie nr 15.ZF.PN.RB.2017.

Pytanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie muf kolanowych giętkich typu SXB WP w miejsce kolan preizolowanych – prefabrykowanych?

Wyjaśniamy, że to rozwiązanie jest równoważne jakościowo i wytrzymałościowo a jednocześnie posiada dodatkowy walor eksploatacyjny polegający na zmniejszeniu ilości połączeń mufowanych budowanej sieci ciepłej. Przy pomocy muf kolanowych SXB istnieje możliwość zmian kierunku ciepłociągu o dowolny kąt co pozwala na precyzyjniejsze poprowadzenie sieci ciepłowniczej

Odpowiedź 1


Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie muf kolanowych giętkich typu SXB WP w miejsce kolan preizolowanych – prefabrykowanych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na połączenie funkcji kierowników wybranych branży przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami punktu 7.5.1.2 SIWZ, zapisu UWAGA, zdanie drugie:
Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobą w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów uprawnień budowlanych.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza