

**Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych
przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda
Postępowanie 19.ZF.PN.D.2017**

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 688-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 29.08.2017 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania 19.ZF.PN.D.2017

Pytanie 1.

Ze względu na obowiązek Wykonawcy osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji CO₂, prosimy o podanie wskaźnika emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych, który będzie stosowany w raportach za rok 2018 do 2023r. służący do obliczenia wielkości ograniczenia emisji.

Odpowiedź na pytanie 1:

Wskaźnik służący do obliczenia wielkości ograniczenia emisji dla potrzeb audytu przyjęto zgodnie z danymi z NFOŚiGW wynoszący 0,8158 Mg CO₂/MWh i taki będzie stosowany do przeliczeń (identyczny dla wszystkich raportów w latach 2018-2023).

Pytanie 2.

Prosimy o dołączenie wzoru raportu potwierdzającego zmniejszenie emisji CO₂, który jest załącznikiem umowy.

Odpowiedź na pytanie 2:

Wzór raportu w załączeniu.

Pytanie 3.

Ze względu na obowiązek Wykonawcy osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci ograniczenia zużycia energii elektrycznej po modernizacji do założonej wielkości, prosimy o podanie ilości godzin świecenia oświetlenia w czasie roku w mieście Reda.

Odpowiedź na pytanie 3:

Należy przyjąć 4150 godzin świecenia w ciągu każdego roku kalendarzowego

Pytanie 4.

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdział 1 strona 4, Wykonawca zobowiązany jest do zaprogramowania oprav oświetleniowych przed montażem na redukcję mocy w godzinach od 23:00 – 5:00 o jedną klasę oświetleniową. Na stronie 5 SIWZ przy warunkach zastosowania oprav równoważnych jest zapis: „Oprawy oświetleniowe przed montażem należy zaprogramować na redukcję mocy w godzinach od 23:00 do 5:00 do wielkości 70% wartości zmiennej”. Ze względu na sprzeczność zapisów proszę o informację, który typ redukcji należy stosować?

Odpowiedź na pytanie 4:

Właściwy jest zapis ze strony 4 SIWZ – należy zaprogramować redukcję mocy w godzinach od 23:00 – 5:00 o jedną klasę oświetleniową.

Pytanie 5.

Czy dla potwierdzenia spełnienia warunku oświetlenia jezdni podczas redukcji o 1 klasę niżej od wyjściowej należy dołączyć obliczenia fotometryczne do oferty?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zgodnie z rozdziałem 10, pkt. 10 ppkt. 2 SIWZ, do oferty należy załączyć „kompletne obliczenia fotometryczne wraz z bilansem mocy oferowanych oprav w formie wydruków oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD dla przesłań charakterystycznych dla których wykonano obliczenia fotometryczne w dokumentacji projektowej”.

Nie ma wymogu Zamawiającego, aby dla potwierdzenia spełnienia warunku oświetlenia jezdni podczas redukcji o 1 klasę niżej od wyjściowej dołączyć obliczenia fotometryczne, ponieważ jeżeli obliczenia bez redukcji potwierdzą spełniania wymogów normy, a zastosowana redukcja nie będzie wyższa niż 1 klasa oświetleniowa, to wymogi będą również spełnione dla oświetlenia po redukcji.

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Halina Grzeszczuk



**Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych
i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda
Postępowanie 19.ZF.PN.D.2017**

GMINA MIASTO REDA

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24

NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Raport z osiągnięcia efektu ekologicznego w gminie w latach 2018 – 2023

l.p.	Oceniane parametry	Przed modernizacją	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	ilość opraw modernizowanych [szt.]							
2.	moc opraw [kW]							
4.	zużycie energii [kWh]							
5.	zmniejszenie zużycia w porównaniu do roku bazowego [kWh]							
6.	emisja CO ² [Mg]							
7.	ograniczenie emisji CO ² w porównaniu do roku bazowego [Mg]							
8.	ograniczenie emisji CO ² w porównaniu do roku bazowego [%]							

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Halina Grzeszczuk