

Reda, 13.07.2018 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania Postępowanie nr 15.ZF.PN.RB.2018

Zamawiający informuje, że przesunął termin składania ofert z dnia 17.07.2018 godz.10:00 na 20.07.2018 godzina 10:00.

Miejsce i godzina składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian, tzn. :

Miejsce i godzina składania ofert: sekretariat Urzędu Miasta w Redzie, pokój nr 104, do godziny 10:00.

Miejsce otwarcia ofert i godzina otwarcia ofert: pokój nr 210 , godzina 10:15.

Pytanie

ZADANIE 1 "Siłownia zewnętrzna ze strefą relaksu na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gniewowskiej 33 w Redzie, działka nr 480/7"

1. Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 11.07.2018 na stronie Urzędu, związku z powyższym proszę o dołączenie dokumentu na który powołuje się Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr do zadania nr 1 - "Zgodnie z proj. pkt załącznik nr 1 do zadania opis tj. "Chodnik" - brak dokumentu. Zamawiający umieścił na stronie dokumenty do wykonania zadania nr 1: zgłoszenie robót budowlanych, opis urządzeń, rozmieszczenie urządzeń, projekt zagospodarowania terenu oraz opis w który znajduje się wyłącznie rys. nr 2. Proszę o uzupełnienie dokumentu w celu poprawnej wyceny.

2. Proszę o podanie koloru kostki brukowej oraz obrzeży.

3. Proszę o podanie obmiaru całego zakresu terenu w celu oszacowania wykonania trawnika (uzupełnienie ubytków). Na podstawie przełożonych projektów brak informacji o zakresie terytorialnym.

ZADANIE 2 "Plac zabaw (etap II) i siłownia zewnętrzna ze strefą relaksu w Redzie przy ul. F. Ceynowy dz. 673/3 obr. 1"

1. Zamawiającemu zostały zadane pytania do powyższego zadania, niestety Zamawiający nie udzielił na niektóre pytania odpowiedzi lub udzielił niepełnych odpowiedzi tym samym brak możliwości prawidłowej wyceny i wprowadzenie w błąd wykonawcę. Proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na każde zadane pytanie:

a). proszę o podanie z jakiego materiału należy wykonać ogrodzenie? Jeśli z drewna to proszę podać gatunek drewna, jeśli z elementów metalowych proszę o podanie m.in. średnicę np. drutu.

b). proszę o podanie przekroju nawierzchni siłowni grubość poszczególnych warstw

- c). proszę o wyjaśnienie czy pod urządzeniami siłowni zewnętrznej należy zamontować zgodnie z opisem w projekcie panele typu COREGRAVEL czy można je zastąpić np. kratą trawnikową lub jak w zadaniu nr 1 matą przerostową?
- e). proszę o potwierdzenie, iż nawierzchnie z kostki brukowej nie podlegają wykonaniu zgodnie z zapisem SIWZ
- f). proszę o podanie obmiaru chodnika podlegającego rozbiórce
- g). proszę o wymienienie urządzeń, które należy zdemontować - urządzenia zabawowe, ławki, opony, ogrodzenie, kosze na śmieci
- h). proszę o wyjaśnienie jaka jest nawierzchnia za strefą bezpieczną siłowni?
- i). proszę o wyjaśnienie jaka jest nawierzchnia za strefą bezpieczną urządzeń zabawowych

Odpowiedzi:

Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zadanie1:

- 1. Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostały uzupełnione dokumenty dotyczące przetargu.
- 2. Kostka brukowa i obrzeża w kolorze szarym.
- 3. Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostały uzupełnione dokumenty dotyczące przetargu. Wykonać zgodnie z opisem Załącznik nr 1 do zadania 1 pkt.5
Ponadto Zamawiający informuje, że należy przywrócić stan pierwotny nawierzchni trawiastej – koszt uzupełnienia ubytków obciąża Wykonawcę.

Zadanie 2:

- a) Ogrodzenie należy wykonać z drewna iglastego, płot sztachetowy, elementy zaoblone.
- b) Tak jak w Opisie do zadania 1 w punkcie 6.
- c) Należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj. zastosować maty przerostowe.
- d) Tak, Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia z kostki brukowej nie podlega wykonaniu.
- e) Obmiar chodnika podlegający rozbiórce wg rysunku R – 2 w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Dodatkowo zgodnie z p.5 podpunkt 19.4 PZT „19.4. Wszelkie dane zawarte w projekcie należy bezwzględnie sprawdzić w naturze na miejscu prowadzonych robót budowlanych. Ewentualne odchylenia skorygować bezpośrednio na budowie powiadamiając projektanta. Wykonawcy robót powinni posiadać odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do wykonywania robót.”
- f) Urządzenia do demontażu zgodnie z rys. R – 2 w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
- g) Nawierzchnię za strefą bezpieczną siłowni wykonać zgodnie z opisem podanym w Projekcie Zagospodarowania Terenu p.5 podpunkt 12.1 i 13.0
- h) Nawierzchnię za strefą bezpieczną urządzeń zabawowych wykonać zgodnie z opisem podanym w Projekcie Zagospodarowania Terenu p.5 podpunkt 11.1

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. *Henryk Grzeszczuk*
Zastępca Burmistrza