

**Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.
Postępowanie 22.ZF.PN.RB.2018**

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. 58 678-80-23, fax 58 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 05.10.2018 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania Postępowanie nr 22.ZF.PN.RB.2018.

Pytania z 01.10.2018r.

1. Na kondygnacji poddasza jest wrysowana rozdzielnica R3, prosimy o udostępnienie schematu tej rozdzielnicy.

Odp. Rozdzielnica R3 lokalizacją falownika instalacji fotowoltaicznej .

2. Brak projektu instalacji odgromowej opisanego w opis technicznym pkt 4.8 opis ten zawiera informacje dla projektanta a nie dla wykonawcy robót.

Odp. Rysunek E-4 pokazuje rozmieszczenie zwodów instalacji odgromowej na dachu szkoły.

3. Brak projektu instalacji okablowania strukturalnego, punktu dystrybucyjnego opisanego w opisie technicznym pkt 4.9 opis ten zawiera informacje dla projektanta a nie dla firmy wykonawczej.

Odp. Zestawienie projektowanych urządzeń przedstawiono w zał nr 2 – Przedstawione urządzenia są przykładowymi i dopuszcza się zastosowanie innych o nie gorszych parametrach technicznych.

4. Brak projektu instalacji monitoringu wizyjnego opisanego w opisie technicznym pkt 4.10 opis ten zawiera informacje dla projektanta a nie dla firmy wykonawczej.

Odp. Zestawienie projektowanych urządzeń przedstawiono w zał nr 2 – Przedstawione urządzenia są przykładowymi i dopuszcza się zastosowanie innych o nie gorszych parametrach technicznych.

5. Brak projektu instalacji alarmowej.

Odp. Zestawienie projektowanych urządzeń przedstawiono w zał nr 2 – Przedstawione urządzenia są przykładowymi i dopuszcza się zastosowanie innych o nie gorszych parametrach technicznych.

6. Czy projektowane instalacje teletechniczne (struktura, alarm, CCTV) mają być kompatybilne z istniejącymi instalacjami?

Odp. Instalacja CCTV rejestrator oraz centralkę alarmową – zamontować w pomieszczeniu konserwatora naprzeciwko gabinetu dyrektora. Oba systemy będą niezależnymi systemami. Nowo projektowaną szafę dystrybucyjną należy zasilić z gabinetu dyrektora.

7. Prosimy również udostępnienie przedmiarów wszystkich branż dla tej inwestycji.

**Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.
Postępowanie 22.ZF.PN.RB.2018**

Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów ponieważ rozliczenie w przetargu jest ryczałtowe.

8. Prosimy również o udostępnienie edytowalnej wersji formularzy do oferty.

Odp. Zamawiający udostępnił na stronie BIP formularz ofertowy w formie edytowalnej.

Pytania z dnia 03.10.2018r.

1. Prosimy o wyjaśnienie co jest wiążące dla Oferenta: opis techniczny czy informacje od profesjonalnej firmy wykonującej instalacje fotowoltaiczne? – wg opisu technicznego branży elektrycznej pkt 4.11 – „Projektowaną instalację fotowoltaiczną należy przyłączyć do obiektu składając Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej według zasad i druków obowiązujących na dzień podłączenia instalacji” natomiast wg informacji od firmy instalującej instalacje fotowoltaiczne – ww instalacja nie mieści się w definicji mikroinstalacji (do 40kWp) i jej podłączenie nie będzie odbywało się na zasadzie zgłoszenia, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę Oraz wystąpienia do Energii o warunki przyłączenia do sieci....”

Odp. Zgodnie z ustawą dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii wraz z późniejszymi zmianami ze strony

<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001269> : Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 2 Użyte w ustawie określenia oznaczają: punkt 19) mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50kW; - w związku z powyższym projektowana instalacje spełnia definicję mikroinstalacji i można ją podłączyć do sieci na zasadzie zgłoszenia.

2. Prosimy o wskazanie lokalizacji falownika instalacji fotowoltaicznej, wg opisu technicznego ma to być wydzielone pomieszczenia na poddaszu?

Odp. Falownik jest w rozdzielnicy R3

3. Prosimy o informacje czy rozdzielnica główna ma wolne miejsce na podpięcie zasilania rozdzielnicy R1 i R2?

Odp. Rozdzielnicę główną posiada rezerwę miejsca dla zasilania nowo projektowanych rozdzielnic.

4. W treści odpowiedzi Zamawiającego na pytani nr 7 jest napisane – „Tak należy wycenić instalacje dzwonkową jako rozbudowę istniejącej instalacji dzwonkowej” – proszę o udostępnienie projektu istniejącej instalacji dzwonkowej i wskazanie miejsca w którym można „dopiąć” projektowaną instalacje dzwonkową

Odp. Projektowaną instalację należy dopiąć do istniejącej instalacji przy pomieszczeniu archiwum o numerze A.07 (lokalizacja pomieszczenia widoczna na załączniku nr 1). Należy wykonać po jednym nowym dzwonku na każdej kondygnacji.

**Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.
Postępowanie 22.ZF.PN.RB.2018**

5. Prosimy o udostępnienie projektów instalacji elektrycznych kondygnacji parteru i piętra uzupełnionych o brakujący osprzęt instalacji oświetlenia.

Odp. Załącznik nr 3 i 4

Pytanie z 03.10.2018 II

Ze względu na brak przedmiarów robót, złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie oferty, w tym konieczność odbycia wizji lokalnej proszę o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedź

Zamawiający w dniu 04.10.2018 przedłużył termin składania ofert do 15.10.2018 r. do godziny 9:00.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza

