

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.

GMINA MIASTO REDA

Postępowanie 22.ZF.PN.RB.2018

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 538-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 05.10.2018 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania Postępowanie nr 22.ZF.PN.RB.2018.

Pytanie z 04.10.2018

Pytanie 1

Czy należy zazbroić jastrych 5 cm – posadzką na gruncie, oraz posadzki na stropach?

Odpowiedź 1

W w/w warstwach należy zastosować jastrych cementowy C20-F4 zbrojony włóknami polipropylenowymi.

Informacja:

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską zawartą we wzorze umowy z zapisu o treści:

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 5 % ceny ofertowej brutto, tj. **na kwotę w wysokości** zł (słownie: 00/100), w **formie gwarancji ubezpieczeniowej /w pieniądzu.**

na zapis o treści:

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 3 % ceny ofertowej brutto, tj. **na kwotę w wysokości** zł (słownie: 00/100), w **formie gwarancji ubezpieczeniowej /w pieniądzu.**

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Agnieszka Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza