

**Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.
Postępowanie 22.ZF.PN.RB.2018**

GINA MIASTO REDA
ul. Gdanska 33, 84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 10.10.2018 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących Postępowania nr 22.ZF.PN.RB.2018.

1. Proszę o uściślenie czy trzymać się tego co jest w projekcie instalacji elektrycznych, czy zestawienia z załącznika "za_nr_2_do_pytań"? W opisie do projektu elektrycznego jest informacja dotycząca CCTV: *"Wszystkie sygnały wizyjne z kamer podłączone będą do istniejącego rejestratora znajdującego w sekretariacie szkoły."*, natomiast w odpowiedziach jest mowa o autonomicznych systemach.

Odp. 1

Systemy mają być autonomiczne zgodnie z informacją zawartą w odpowiedziach.

2. Proszę o informację skąd wzięta się ilość modułów RJ45? W projekcie znajdują się tylko w Zestawach Gniazdowych ZG, których jest znacznie mniej niż w podanym zestawieniu.

Odp. 2

Ilość gniazd z projektu.

3. Czy oferta LAN ma zawierać sprzęt aktywny podany w zestawieniu?

Odp.3

Tak. Proszę wycenić urządzenia aktywne.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Hanna Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza