



Reda, 10.07.2019 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

W związku z wniesieniem przez Wykonawcę zapytań związanych z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu nr 10.ZF.PN.RB.2019, Burmistrz Miasta Redy udziela odpowiedzi na zadane zapytanie:

Pytanie 1

Proszę o uściślenie informacji odnośnie maszynowni dla dźwigu hydraulicznego.

W którym miejscu wg udostępnionego projektu maszynownia została przewidziana?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że maszynownia zlokalizowana została w pomieszczeniu gospodarczym pod schodami na klatce schodowej (wg rysunku nr 02/A.z1). Przed wybraniem typu maszynowni (występują w różnych rozmiarach) należy sprawdzić czy jej wysokość jest odpowiednia do skosu pomieszczenia.

z up. BURMISTRZA MIASTA
Białkowska
mgr Grażyna Białkowska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych