

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie wraz z rozbiórką przybudówki części istniejącej.

• GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. 58 678-80-23, fax 58 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Postępowanie 8.ZF.PN.RB.2020

Reda, 13.08.2020 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

W związku z wniesieniem przez Wykonawcę zapytań związanych z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu nr 8.ZF.PN.RB.2020, Burmistrz Miasta Redy udziela odpowiedzi na zadane zapytanie:

Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:

1. Projekt rozbiórek istniejącej części szkoły wraz z zabezpieczeniem budynku istniejącego nie podlegającego rozbiórce;
2. Zwymiarowanej planszy z zaznaczeniem rozbiórki parkingu, drogi oraz ogrodzenia.

Brak powyższych opracowań uniemożliwia rzetelną i prawidłową wycenę tych elementów. Przedmiary robót zostały udostępnione 30 lipca. Biorąc pod uwagę zapisy zawarte w załączniku nr 10 mówiącym o sposobie i metodzie sporządzenia kosztorysów ofertowych Wykonawca musi mieć czas na sporządzenie przedmiarów oraz wprowadzenie uporządkowanej struktury kosztorysu ofertowego zgodną z oczekiwaniami Zamawiającego. Ponadto jesteśmy w okresie urlopowym i zdobycie ofert na dostawę niezbędnych urządzeń do wykonania zadania znacznie się wydłuży.

Wobec powyższego prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 10 dni.

Przesunięcie terminu pozwoli nam na opracowanie oferty spełniającej wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że:

1. Projekt rozbiórek przedstawiony jest w załączonych dokumentach:

Rys. RED_WYB_elewacje

Rys. RED_WYB_rzut

Ekspertyza techniczna

2. Rozbiórka parkingu, drogi oraz ogrodzenia zostały pokazane na planszach Projektu Zagospodarowania terenu.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do dnia 24.08.2020 r.

Pytanie 2

Proszę o podanie koloru RAL posadzki żywicznej epoksydowej.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że przyjęty kolor żywicy epoksydowej to RAL 7047.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie wraz z rozbiórką przybudówki części istniejącej.

Postępowanie 8.ZF.PN.RB.2020

Pytanie 3

Proszę o podanie parametrów technicznych windy :

- Udźwig:
- Ilość osób: .
- Prędkość:.
- Ilość przystanków:
- Wysokość podnoszenia:
- Minimalne podszybie:
- Minimalne nadszybie:

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że należy przyjąć windę o parametrach technicznych:


- Udźwig: 675 kg
- Ilość osób: 9 osób
- Prędkość: 1 m/s
- Ilość przystanków: 4
- Wysokość podnoszenia: 6800 mm
- Minimalne podszybie: 1060 mm
- Minimalne nadszybie: 3800 mm

Pytanie 4

Proszę o udostępnienie projektu aranżacji wnętrz na który powołuje się projektant.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że aranżacja wnętrz jest podana w projekcie wykonawczym branży architektonicznej.

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna Białkowska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych