

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie wraz z rozbiórką przybudówki w części istniejącej.

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. 58 678-80-23, fax 58 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Postępowanie 11.ZF.PN.RB.2020

GMINA MIASTO REDA

Reda, 29.09.2020 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

W związku z wniesieniem przez Wykonawcę zapytania związanego z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr 11.ZF.PN.RB.2020 pn. *„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie wraz z rozbiórką przybudówki w części istniejącej”*, Burmistrz Miasta Redy udziela odpowiedzi na zadane zapytanie :

Pytanie :

Proszę o uzupełnienie poniższej dokumentacji.

Brak dokumentacji na instalację oddymiania.

W projekcie instalacji elektrycznych napisano :

1.6.7. Instalacja oddymiania

Systemem oddymiania zostanie objęta klatka schodowa oraz oddzielnie korytarz na poziomie +1 wg odrębnego opracowania. Centrale oddymiania należy zasilić sprzed wyłącznika pożarowego prądu i opomiarować oddzielnym licznikiem zlokalizowanym w projektowanym WG.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że projekt oddymiania znajduje się w Projekcie Wykonawczym w branży architektonicznej.

Powyższe udostępniono już na stronie internetowej Zamawiającego w dniu wszczęcia postępowania, tj. w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym dokumentację projektową.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA MIASTA


mgr Łukasz Kamiński
Zastępca Burmistrza